

薄塗り補修用 モルキープ#21

(下地調整塗材(CM-2)適合品)

用途

- コンクリート躯体、PC板、ALC板等の内外部補修及び全面仕上げ
- クロス、吹付材等の下地調整



標準仕様
(調合)

粉 体	混 和 液	標準塗り厚	標準塗り面積
25kg/袋	キープジョン3倍希釈液 約 8.3 ℥	0~5 mm	約 9.5m ² / 2mm厚

性 能

試験項目	試験結果	JIS A 6916 (CM-2) 品質基準	
軟度変化 (%)	0.4	-20~20	
耐ひび割れ性	ひび割れの発生は認められなかった	ひび割れがないこと	
耐衝撃性	ひび割れ及びはがれは認められなかった	ひび割れ及びはがれのないこと	
曲げ強さ (N/mm ²)	7.5	5.0以上	
圧縮強さ (N/mm ²)	25	10.0以上	
付着強さ (N/mm ²)	標準養生 低温養生	1.8 1.6	1.0以上 0.7以上
吸水量 (g)	0.3	2以下	
透水量 (mL/h)	0.2	0.5以下	
長さ変化率 (%)	0.12	0.15以下	
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性	表面状態 付着強さ(N/mm ²)	割れ、膨れ及びはがれは認められなかった 1.3	割れ、膨れ及びはがれがなく、付着強さが1.0以上であること。
仕上材が陶磁器質タイルの場合の耐久性	付着強さ(N/mm ²)	1.4	付着強さが0.6以上であること。

試験方法 : JIS A 6916:2000 (建築用下地調整塗材) CM-2
試験場所 : (財)建材試験センター

ご使用方法

下地処理

下地の脆弱層・レイタス・油汚れ等は完全に除去し、十分に水洗いをして下さい。

練り混ぜ

練混ぜはモルタルミキサー等で行い、1回の練混ぜは1時間以内に使い切る量として下さい。

塗り付け

塗付けは、金ゴテで下ごすりを行った後に所定の塗り厚に仕上げて下さい。

養 生

施工後、1週間(冬期は2週間)の養生期間をおいて下さい。

- 他材料の混入は避けて下さい。
- 気温が5°C以下になると予想される場合は、施工を中止して下さい。
- 使用前に製造ロットを確認し3ヶ月以上経過したものは使用しないで下さい。

施工に際しては「モルキープ標準施工要領書」を必ずご覧下さい。